




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

изх. № PP-01-149/.....15.06.....2016 г.
гр. Благоевград



ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ул. „Московска“ № 33
гр. София п.к. 1000

ДО
ИНЖ. ТЕОДОР ПЕТКОВ
КМЕТ НА
РАЙОН „ВИТОША“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА
кв. Павлово, ул. „Слънце“ № 2
гр. София п.к. 1618

Относно: *Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение*

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,**

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - Благоевград е постъпило заявление с вх. № PP-01-149/02.06.2016 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение. Заявлението е подадено на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за водите.

Моля, на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, публично да обявите приложеното съобщение на определените за тази цел места. Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите публичното обявяване се извършва в тридневен срок от получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за точната дата на обявяване.

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите:

- т.2. възразят срещу издаването на разрешителното;
- т.3. предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси;

Становища, искания, възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция – Благоевград – п.к. 441.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА

Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от Управителя на „ТТН КОМЕРС“ ЕООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение

1. Целта на заявеното използване на водите: **Самостоятелно питейно-битови и противопожарни цели** – за нуждите на крайпътен комплекс – бензиностанция с АГСС, метан, обслужваща сграда, паркинг за леки автомобили, разположен в ПИ № 11394.1797.1743, 8 по КККР на с. Владая, район Витоша, община Столична, на път I – I, км 281+500 дясно.

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Палеогенски седиментен комплекс” – BG4G00000Pg038.

3. Съоръжението, чрез които ще се реализира използването: Водовземането от подземни води ще се осъществява от тръбен кладенец – „ТК-ТТН Комерс”, който се предвижда да бъде изграден в ПИ № 11394.1797.8 по КККР на с. Владая, район Витоша, община Столична. Водовземното съоръжение ще бъде със следната конструкция: дълбочина до 60.00 м; от 0 м до 60 м – експлоатационно-филтрова колона от PVC тръби с Ø125/7.7 мм; от 0 до 20 м – PVC тръби с Ø 125/7.7 мм, плътни; от 20 до 60 м – филтърна част с PVC тръби Ø 125/7.7; предвижда се кладенецът да бъде оборудван с потопяема помпа с дебит 1.25 л/с при общ напор над помпения блок - 60 м, спусната на дълбочина от 50 м. Предвижда се в интервала от 20 м до 60 м около тръбите да се изпълни гравийна засипка, а в интервала от 0.00 м до 20.00 м – циментация.

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица: с. Владая, Район Витоша, община Столична, област София (столица) ЕКАТТЕ 11394.

5. Проектните параметри на използването, включително:

- а) количество на водите: дневно - самостоятелно питейно-битови цели - до 35 м³/дн
- противопожарни цели - до 9 м³/дн
годишно - самостоятелно питейно-битови цели - до 12 615 м³/г.
- противопожарни цели - до 3154 м³/г.
- общо до 15 768 м³/г.
средноденонощно - 0,5 л/сек.

б) проектно допустимо понижаване на водното ниво – 24,08 м

6. Условието, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец;
- спазване на разрешеното водно количество;
- спазване целта, за която е разрешено водовземането;
- провеждане на собствен мониторинг;
- монтиране на водомерни устройства.

7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” с център Благоевград, п.к. 441.

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 - дневния срок на публичното обявяване. Необходимо е те да се представят в Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград, п.к. 441.

ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА

Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”